

**Certificat d'examen UE de type - Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »
et 92/42/CEE « Rendement des chaudières »**
**EU Type-Examination Certificate - « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation
and 92/42/EEC « Boilers efficiency » Directives**
**AB Tip Testi sertifikası - « Gaz Yakan Cihazlar » 2016/426/AB Yönetmeliği
ve 92/42/EEC « Su kazanları verimliliği » Direktifi**
Certificat numéro/Numara 1312DL6436

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :
CERTIGAZ, Tip testi ve değerlendirmelerden sonra cihazları belgelendirmiştir

- **Fabricant :** **REMEHA B.V.**
Manufactured by : **APELDOORN / NETHERLANDS**
Üretici :
- **Fabriqué par :** **BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş**
İstanbul / TURKEY (BDR Thermea Group B.V)
- **Marque commerciale et modèle(s) :** **REMEHA Delta 24C, Delta 28C**
Trade mark and model(s) :
Ticari Marka ve Model(ler)
- **Genre de l'appareil :** **CHAUDIERE**
Kind of the appliance : **Central Heating Boilers**
Cihaz Tipi : **Merkezi Isıtma Kazanları**
(Type C13, C13(X), C33, C33(X), C43, C43(X), C53, C63(X), C83, C93, B23)
- **Désignation du type :** **Delta 24C, Delta 28C**
Type designation :
Tip tanımı :

Pays de destination Destination countries / Varış Ülkeleri	Pression Pressure (mbar) / Baskı(mbar)	Catégories Categories /Kategoriler
AT-CH	20	I2H
LU-DE-PL	20	I2E
AL-BA-BG-BY-CZ-DK-EE-FI-GR-LV-LT-HR- MD-MK-NO-RO-SE-SI-SK-TR- ES-IE-IT-GB- PT-SR	20	I2H
RS*-ME*-IR*-AZ*-GE*-RU*-UA*-DZ*-SA*- NG*-ZA*-MA*-UZ*-LY*-LB*-SY*-JO*	20	I2H
LU-DE-PL	20	I2H
HU	25	I2HS

*not applicable/mandatory today, but may be accepted as conformity approval as soon as Gas Appliances (EU) 2016/426 Regulation would be transposed in national legislation

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».
is in conformity with essential requirements of (« Gas appliances ») (EU) 2016/426 Regulation.

« Gaz yakan cihazlar » 2016/426/AB Yönetmeliğinde belirtilen temel şartları sağlamaktadır

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. Bu sertifikanın yeniden basılması bütünüyle yapılmalıdır. Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate. Geçerlilik tarihi imzalandığı günden itibaren 10 yıldır. Diğer sertifikaların yerine geçer

Neuilly, le 18 février 2020

Le Directeur Général
Vincent DELARUE